



SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

1. **Tên đơn vị được kiểm tra:** Trạm cấp nước Đồn Thủy - Công ty Cổ phần sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội.
2. **Ngày kiểm tra:** 07/4/2023.
3. **Địa điểm lấy mẫu nước:** Mẫu nước thành phẩm tại cơ sở cấp nước.
4. **Ngày có kết quả xét nghiệm:** 10/4/2023.
5. **Kết quả xét nghiệm:**
 - Số thông số được xét nghiệm: Màu sắc, Mùi vị, Độ đục, pH, Clo dư, Coliform, E.coli, Amoni, chỉ số Pecmanganat, Sắt, Nitrit, Nitrat theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.
 - Số thông số đạt quy chuẩn: 12/12 thông số.

6. Kiến nghị:

Đề nghị Trạm cấp nước Đồn Thủy tiếp tục đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT và thực hiện chế độ nội kiểm công khai thông tin về chất lượng nước sạch theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 và thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ Y tế.

Nơi nhận:

- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- PGĐ Nguyễn Thị Kiều Anh } (để chỉ đạo);
- PGĐ Khổng Minh Tuấn }
- Lưu VT, Khoa SKMT-YTTH. 



Bùi Văn Hào