



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

- 1. Tên đơn vị được kiểm tra:** Khu vực cháy tại lán tạm trên đất nông nghiệp, thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội.
- 2. Ngày kiểm tra:** 19/9/2025.
- 3. Địa điểm lấy mẫu nước:** 01 mẫu nước giếng khoan qua lọc tại bể chứa của 01 hộ gia đình tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Hà Nội.
- 4. Ngày có đủ kết quả xét nghiệm:** 24/9/2025.
- 5. Kết quả xét nghiệm**

- Thông số xét nghiệm: Thử nghiệm các thông số (Mùi vị, Độ đục, pH, chỉ số Pecmanganat, Coliforms, Escherichia coli) theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT.

- Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 0/1 mẫu. Mẫu nước đạt quy chuẩn đối với 4/6 thông số được thử nghiệm. 2 thông số không đạt: Coliforms, Escherichia coli.

6. Kiến nghị

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Trạm Y tế xã Thường Tín thực hiện các nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, bảo quản nguồn nước hợp vệ sinh, đảm bảo chất lượng nước tại hộ gia đình; khuyến cáo và hướng dẫn các hộ gia đình tự khai thác nước sinh hoạt lưu trữ, bảo quản, sử dụng nước hợp vệ sinh và thực hiện ăn chín, uống sôi.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát vệ sinh, ngoại kiểm chất lượng nước sạch theo phân cấp và thống kê, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, ngoại kiểm theo quy định.

Nơi nhận:

- GĐ TT KSBT TPHN (để b/c);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.Tân

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Anh