



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

1. Tên đơn vị được kiểm tra: Trạm cấp nước liên xã Trung Hòa - Trường Yên
- Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

2. Ngày kiểm tra: 16/5/2025.

3. Địa điểm lấy mẫu nước:

03 mẫu nước thành phẩm, bao gồm:

- 01 mẫu nước thành phẩm tại vòi sau bơm từ bể chứa của trạm cấp nước ra mạng lưới đường ống phân phối.

- 02 mẫu nước thành phẩm trên mạng lưới đường ống phân phối tại vị trí vòi trực tiếp ngay sau đồng hồ cấp của 02 hộ gia đình.

4. Ngày có kết quả xét nghiệm: 20/5/2025.

5. Kết quả xét nghiệm

- Thông số xét nghiệm: 18 thông số thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT, bao gồm 7 thông số nhóm A (không bao gồm Arsenic) và 11 thông số nhóm B (Amoni, chỉ số Pecmanganat, Chloride, Độ cứng, Sắt, Mangan, Sunphat, Nitrit, Nitrat, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus).

- Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 0/3 mẫu.

- Số mẫu nước không đạt quy chuẩn: 3/3 mẫu, cụ thể:

+ 01 mẫu nước tại vòi sau bơm từ bể chứa của trạm cấp nước ra mạng lưới đường ống phân phối không đạt 01 thông số: Mangan.

+ 02 mẫu nước tại vòi trực tiếp ngay sau đồng hồ cấp cho 02 hộ tại xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ: 01 mẫu không đạt 01 thông số: Mangan; 01 mẫu không đạt 02 thông số: Mangan, Nitrat.

6. Kiến nghị

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Trạm cấp nước liên xã Trung Hòa - Trường Yên thực hiện các nội dung sau:

- Khắc phục thông số chất lượng nước không đạt quy chuẩn; nội kiểm sau khắc phục và báo cáo kết quả theo quy định. Trong thời gian khắc phục, đề nghị đơn vị khuyến cáo khách hàng không sử dụng nguồn nước của trạm trực tiếp cho ăn uống.

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.

- Thực hiện nội kiểm chất lượng nước thành phẩm đủ thông số, tần suất; chế độ công khai thông tin và báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch theo quy định tại Văn bản hợp nhất Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Nơi nhận:

- PGĐ Không Minh Tuấn
 - PGĐ Nguyễn Thị Kiều Anh
- } (để p/h chỉ đạo);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
 - Lưu VT, SKMT-YTTH.Thu Hà

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Hào