



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

1. **Tên đơn vị được kiểm tra:** Nhà máy nước Lương Yên - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.
2. **Ngày kiểm tra:** 28/5/2025.
3. **Địa điểm lấy mẫu nước:**
03 mẫu nước thành phẩm, bao gồm:
 - 01 mẫu nước thành phẩm tại vòi sau bơm II của nhà máy nước (mẫu nước từ bể chứa của nhà máy nước cấp ra mạng lưới đường ống phân phối).
 - 02 mẫu nước thành phẩm trên mạng lưới đường ống phân phối tại vị trí vòi ngay sau đồng hồ cấp của 01 hộ gia đình 01 khu chung cư.
4. **Ngày có đủ kết quả xét nghiệm:** 02/6/2025.
5. **Kết quả xét nghiệm**
 - Thông số xét nghiệm: 18 thông số thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT: Màu sắc, Mùi vị, Độ đục, pH, Amoni, chỉ số Pecmanganat, Chloride, Độ cứng, Sắt, Mangan, Sunphat, Nitrit, Nitrat, Clor dư tự do, Coliforms, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.
 - Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 3/3 mẫu.
6. **Kiến nghị**

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội chỉ đạo Nhà máy nước Lương Yên thực hiện các nội dung sau:

 - Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.
 - Thực hiện nội kiểm chất lượng nước thành phẩm đủ thông số, số mẫu, tần suất theo quy định; tiếp tục thực hiện công khai thông tin và báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch theo quy định tại Văn bản hợp nhất Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt./.

Nơi nhận:

- GĐ TTKSBT TPHN (để b/cáo);
- PGĐ Không Minh Tuấn (để p/h chỉ đạo);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.Dung

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Anh