



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

- 1. Tên đơn vị được kiểm tra:** Nhà máy nước sạch Long Long thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Long Long - Hà Nội
- 2. Ngày kiểm tra:** 23/5/2025.
- 3. Địa điểm lấy mẫu nước:**
03 mẫu nước thành phẩm, bao gồm:
 - 01 mẫu nước thành phẩm tại vòi sau bơm từ bể chứa của nhà máy nước ra mạng lưới đường ống phân phối.
 - 02 mẫu nước thành phẩm trên mạng lưới đường ống phân phối tại vị trí vòi trực tiếp ngay sau đồng hồ cấp cho 02 hộ gia đình.
- 4. Ngày có đủ kết quả xét nghiệm:** 27/5/2025.
- 5. Kết quả xét nghiệm**
 - Thông số xét nghiệm: 18 thông số thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT: Màu sắc, Mùi vị, Độ đục, pH, Amoni, chỉ số Pecmanganat, Chloride, Độ cứng, Sắt, Mangan, Sunphat, Nitrit, Nitrat, Clor dư tự do, Coliforms, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.
 - Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 3/3 mẫu.
- 6. Kiến nghị**

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Chi nhánh Công ty TNHH Long Long - Hà Nội chỉ đạo Nhà máy nước sạch Long Long thực hiện các nội dung sau:

 - Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.
 - Sử dụng hoá chất xử lý nước đủ nhãn theo quy định.
 - Thực hiện nội kiểm chất lượng nước thành phẩm đảm bảo đủ thông số, số mẫu, tần suất; thực hiện chế độ công khai thông tin và báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch theo quy định tại Văn bản hợp nhất Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt./.

Nơi nhận:

- GĐ TTKSBT TPHN (để b/c);
- PGĐ Không Minh Tuấn (để p/h chỉ đạo);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.Trang

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Anh