



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

- Tên đơn vị được kiểm tra:** Nhà máy nước mặt Sông Đuống - Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống.
- Ngày kiểm tra:** 02/6/2025.
- Địa điểm lấy mẫu nước:** 03 mẫu nước thành phẩm, bao gồm:
 - 01 mẫu nước thành phẩm tại vòi sau bơm II (bơm từ bể chứa của nhà máy nước ra mạng lưới đường ống phân phối).
 - 02 mẫu nước thành phẩm trên mạng lưới đường ống phân phối của nhà máy nước tại vị trí 02 tủ đồng hồ (điểm đầu nối Ngô Gia Tự - quận Long Biên, điểm đầu nối Xa La - quận Hà Đông).
- Ngày có đủ kết quả xét nghiệm:** 09/6/2025.
- Kết quả xét nghiệm**
 - Thông số xét nghiệm: 18 thông số thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT: Màu sắc, Mùi vị, Độ đục, pH, Amoni, chỉ số Pecmanganat, Chloride, Độ cứng, Sắt, Mangan, Sunphat, Nitrit, Nitrat, Clor dư tự do, Coliforms, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.
 - Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 3/3 mẫu.
 - Số mẫu nước không đạt quy chuẩn: 0/3 mẫu.

6. Kiến nghị

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống chỉ đạo Nhà máy nước mặt Sông Đuống thực hiện các nội dung sau:

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.
- Tiếp tục thực hiện chế độ nội kiểm chất lượng nước thành phẩm đủ thông số, số mẫu, tần suất; chế độ công khai thông tin và báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch và các nội dung khác theo quy định tại Văn bản hợp nhất Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực đến ngày 30/6/2025 và Thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực từ ngày 01/7/2025./

Nơi nhận:

- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- PGD Không Minh Tuấn (để p/h chỉ đạo);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.Thu Hà

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Anh