



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

- Tên đơn vị được kiểm tra:** Trạm cấp nước Công ty TNHH Nước sạch Ngọc Anh.
- Ngày kiểm tra:** 19/12/2025.
- Địa điểm lấy mẫu nước:** thử nghiệm 3 mẫu nước sạch sau xử lý, gồm:
 - 1 mẫu nước tại vòi bể chứa nước sạch của Trạm cấp nước;
 - 2 mẫu nước trên mạng lưới cấp nước tại vị trí ngay sau đồng hồ cấp vào 2 hộ gia đình thuộc xã Kim Anh: số 71 thôn Môn Tự, số 81 thôn Ninh Cầm.
- Ngày có đủ kết quả xét nghiệm:** 30/12/2025.
- Kết quả xét nghiệm**
 - Thông số xét nghiệm: 99 thông số theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT.
 - Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 0/3 mẫu.
 - Số mẫu không đạt quy chuẩn: 3/3 mẫu. Mẫu tại vòi bể chứa nước sạch của trạm cấp nước: Clo dư tự do ($< 0,1$ mg/L); mẫu tại vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho hộ số 71 thôn Môn Tự: Clo dư tự do ($< 0,1$ mg/L); mẫu tại vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho hộ số 81 thôn Ninh Cầm: Độ đục (2,2 NTU), Mangan (2,5 mg/L), Clo dư tự do ($< 0,1$ mg/L).
- Kiến nghị**

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Công ty TNHH Nước sạch Ngọc Anh, Trạm cấp nước thực hiện những nội dung sau:

- Kiểm tra xác định nguyên nhân và áp dụng các biện pháp khắc phục, lấy mẫu và thử nghiệm lại các thông số không đạt quy chuẩn, báo cáo kết quả khắc phục theo quy định. Trong thời gian khắc phục, đơn vị khuyến cáo khách hàng không sử dụng nguồn nước của trạm trực tiếp cho ăn uống.
- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT.
- Nghiêm túc thực hiện chế độ nội kiểm chất lượng nước đủ thông số, số lượng mẫu, tần suất và thực hiện chế độ công khai thông tin, báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch, các nội dung khác theo đúng quy định tại Thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Nơi nhận:

- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.Ng Chung

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Anh