



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

1. Tên đơn vị được kiểm tra: Trạm cấp nước Khu công nghiệp Phú Nghĩa - Công ty Cổ phần Đầu tư Suối Ngọc.

2. Ngày kiểm tra: 13/6/2025.

3. Địa điểm lấy mẫu nước: 3 mẫu nước thành phẩm, bao gồm:

- 1 mẫu nước thành phẩm tại vòi sau bể chứa của trạm cấp nước trước khi cấp ra mạng lưới đường ống phân phối.

- 2 mẫu nước thành phẩm trên mạng lưới đường ống phân phối của trạm cấp nước tại vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho 2 đơn vị trong khu công nghiệp Phú Nghĩa (Công ty Cơ khí chính xác số 1 và Nhà máy xử lý nước thải tập đoàn Phú Mỹ).

4. Ngày có đầy đủ kết quả xét nghiệm: 18/6/2025.

5. Kết quả xét nghiệm:

- Thông số xét nghiệm: 18 thông số thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT (Màu sắc, Mùi vị, Độ đục, pH, Amoni, chỉ số Pecmanganat, Chloride, Độ cứng, Sắt, Mangan, Sunphat, Nitrit, Nitrat, Clor dư tự do, Coliforms, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus).

- Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 2/3 mẫu.

- Số mẫu không đạt quy chuẩn: 1/3 mẫu, cụ thể: Mẫu nước tại vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho Công ty Cơ khí chính xác số 1 không đạt thông số Coliforms ($1,1 \times 10^1$ CFU/100mL), Pseudomonas aeruginosa ($1,5 \times 10^2$ CFU/100mL).

6. Kiến nghị

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Suối Ngọc chỉ đạo Trạm cấp nước Khu công nghiệp Phú Nghĩa thực hiện các nội dung sau:

- Khắc phục thông số chất lượng nước không đạt quy chuẩn; nội kiểm sau khắc phục và báo cáo kết quả theo quy định. Trong thời gian khắc phục, đề nghị đơn vị khuyến cáo khách hàng không sử dụng nguồn nước của Trạm cấp nước trực tiếp cho ăn uống; thực hiện ăn chín, uống sôi.

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt hiện hành.

- Nghiêm túc thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch đủ thông số, số mẫu, tần suất; thực hiện chế độ công khai thông tin, báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch và các nội dung khác theo quy định tại Văn bản hợp nhất Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực đến ngày 30/6/2025, Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực từ ngày 01/7/2025./.

Nơi nhận:

- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- PGD Khổng Minh Tuấn (để p/h chỉ đạo);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.Thu Hà

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Kiều Anh