BM.05-QT-SKMT-YTTH.01

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

1. **Tên đơn vị được kiểm tra:** Trạm cấp nước tập trung xã Thanh Lâm
2. **Ngày kiểm tra:** 10/12/2025.
3. **Địa điểm lấy mẫu nước:** thử nghiệm 3 mẫu nước sạch sau xử lý, gồm:

- 1 mẫu nước tại vòi sau bơm từ bể chứa nước sạch của Trạm cấp nước tập trung xã Thanh Lâm ra mạng lưới cấp nước;

- 2 mẫu nước trên mạng lưới cấp nước của Trạm cấp nước tại vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho 2 hộ gia đình thuộc thôn Ngự Tiền, xã Tiến Thắng, Hà Nội.

4. **Ngày có đủ kết quả xét nghiệm**: 22/12/2025.
5. **Kết quả xét nghiệm**

- Thông số xét nghiệm: 99/99 thông thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT.

- Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 3/3 mẫu.

6. **Kiến nghị**

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Trạm cấp nước tập trung xã Thanh Lâm thực hiện:

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT.

- Nghiêm túc thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch đủ thông số, số mẫu, tần suất; chế độ công khai thông tin và báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch theo quy định Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt./.

Nơi nhận:
- GĐ TT KSBT TPHN (để b/c);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.Thu

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Thị Kiều Anh