



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

1. **Tên đơn vị được kiểm tra:** Trạm cấp nước Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không Nội Bài.
2. **Ngày kiểm tra:** 03/6/2025.
3. **Địa điểm lấy mẫu nước:** 03 mẫu nước thành phẩm, bao gồm:
 - 01 mẫu nước thành phẩm tại vòi sau bơm II (bơm từ bể chứa của trạm cấp nước ra mạng lưới đường ống phân phối).
 - 02 mẫu nước thành phẩm trên mạng lưới đường ống phân phối của trạm cấp nước tại vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho 02 đơn vị trong khu vực sân bay Nội Bài.
4. **Ngày có đầy đủ kết quả xét nghiệm:** 09/6/2025.
5. **Kết quả xét nghiệm**
 - Thông số xét nghiệm: 18 thông số thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT: Màu sắc, Mùi vị, Độ đục, pH, Amoni, chỉ số Pecmanganat, Chloride, Độ cứng, Sắt, Mangan, Sunphat, Nitrit, Nitrat, Clor dư tự do, Coliforms, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.
 - Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 0/3 mẫu.
 - Số mẫu nước không đạt quy chuẩn: 3/3 mẫu, cụ thể:
 - + 01 mẫu nước tại vòi sau bơm II của trạm cấp nước không đạt thông số Mangan (0,17 mg/L).
 - + 01 mẫu nước tại vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho 01 đơn vị không đạt các thông số: Sắt (0,31 mg/L), Mangan (0,26 mg/L).
 - + 01 mẫu nước tại vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho 01 đơn vị không đạt thông số Mangan (0,13 mg/L).
6. **Kiến nghị**

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Trạm cấp nước Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không Nội Bài thực hiện các nội dung sau:

 - Khắc phục thông số chất lượng nước không đạt quy chuẩn; nội kiểm sau khắc phục và báo cáo kết quả theo quy định. Trong thời gian khắc phục, đề nghị đơn vị khuyến cáo khách hàng không sử dụng nguồn nước của trạm trực tiếp cho ăn uống.

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.

- Nội kiểm chất lượng nước sạch đủ thông số, số mẫu, tần suất; thực hiện chế độ công khai thông tin và báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch và các nội dung khác theo quy định tại Văn bản hợp nhất Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực đến ngày 30/6/2025 và Thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực từ ngày 01/7/2025./.

Nơi nhận:

- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- PGĐ Không Minh Tuấn (để p/h chỉ đạo);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.^{Thu Hà}

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Kiều Anh