



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

1. Tên đơn vị được kiểm tra: Trạm cấp nước Xí nghiệp Nước sạch Đông Anh - Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

2. Ngày kiểm tra: 11/6/2025.

3. Địa điểm lấy mẫu nước: 3 mẫu nước thành phẩm, bao gồm:

- 1 mẫu nước thành phẩm tại vòi sau bơm II (bơm từ bể chứa của trạm cấp nước ra mạng lưới đường ống phân phối).

- 2 mẫu nước thành phẩm trên mạng lưới đường ống phân phối của trạm cấp nước tại vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho 2 hộ gia đình thuộc huyện Đông Anh: thôn Xuân Nộn, xã Xuân Nộn và thôn Hương Tràm, xã Thụy Lâm.

4. Ngày có đầy đủ kết quả xét nghiệm: 16/6/2025.

5. Kết quả xét nghiệm

- Thông số xét nghiệm: 18 thông số thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT (Màu sắc, Mùi vị, Độ đục, pH, Amoni, chỉ số Pecmanganat, Chloride, Độ cứng, Sắt, Mangan, Sunphat, Nitrit, Nitrat, Clor dư tự do, Coliforms, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus).

- Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 3/3 mẫu.

6. Kiến nghị

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội chỉ đạo Trạm cấp nước Xí nghiệp Nước sạch Đông Anh thực hiện các nội dung sau:

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.

- Thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch đủ thông số, số mẫu và tần suất; thực hiện chế độ công khai thông tin, báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch và các nội dung khác theo quy định tại Văn bản hợp nhất Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực đến ngày 30/6/2025, Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực từ ngày 01/7/2025./.

Nơi nhận:

- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- PGD Không Minh Tuấn (để p/h chỉ đạo);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.Ng Chung

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Anh