



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

- 1. Tên đơn vị được kiểm tra:** Trạm cấp nước liên xã Liên Phương, Vân Tảo, Hà Hồi, Hồng Vân, Thư Phú - huyện Thường Tín thuộc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.
- 2. Ngày ngoại kiểm chất lượng nước:** 23/5/2025.
- 3. Địa điểm lấy mẫu nước:**
03 mẫu nước thành phẩm, bao gồm:
 - 01 mẫu nước thành phẩm tại vòi sau bơm II của Trạm cấp nước (bơm từ bể chứa nước thành phẩm ra mạng phân phối).
 - 02 mẫu nước thành phẩm trên mạng lưới đường ống phân phối tại vị trí vòi trực tiếp ngay sau đồng hồ cấp của 02 hộ gia đình (01 hộ tại Khê Hồi - xã Hà Hồi và 01 hộ tại 130 Vân Hòa - xã Vân Tảo).
- 4. Ngày có đủ kết quả xét nghiệm:** 28/5/2025.
- 5. Kết quả xét nghiệm**
 - Thông số xét nghiệm: 18 thông số thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT: Màu sắc, Mùi vị, Độ đục, pH, Amoni, chỉ số Pecmanganat, Chloride, Độ cứng, Sắt, Mangan, Sunphat, Nitrit, Nitrat, Clor dư tự do, Coliforms, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.
 - Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 1/3 mẫu.
 - Số mẫu nước không đạt quy chuẩn: 2/3 mẫu, cụ thể:
 - + 01 mẫu nước tại vòi sau bơm II của TCN không đạt 02 thông số: Amoni (0,47 mg/L), Nitrit (0,07 mg/L).
 - + 01 mẫu nước tại vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho hộ thuộc TT Quân đội, CT 14, Khê Hồi, Hà Hồi - huyện Thường Tín không đạt thông số Clor dư tự do ($< 0,1$ mg/L).
- 6. Kiến nghị**

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị trạm cấp nước liên xã Liên Phương, Vân Tảo, Hà Hồi, Hồng Vân, Thư Phú - huyện Thường Tín thực hiện các nội dung sau:

 - Khắc phục thông số chất lượng nước không đạt quy chuẩn; nội kiểm sau khắc phục và báo cáo kết quả theo quy định. Trong thời gian khắc phục, đề nghị đơn vị khuyến cáo khách hàng không sử dụng nguồn nước của trạm trực tiếp cho ăn uống.

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.

- Thực hiện nội kiểm chất lượng nước thành phẩm đủ thông số, số mẫu, tần suất; thực hiện chế độ công khai thông tin và báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch theo quy định tại Văn bản hợp nhất Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Nơi nhận:

- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- PGĐ Khổng Minh Tuấn (để p/h chỉ đạo);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.^{Hiệu}

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Kiều Anh