



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

- Tên đơn vị được kiểm tra:** Công ty Cổ phần Viwaco
- Ngày kiểm tra:** 20/8/2025.
- Địa điểm lấy mẫu nước:** thử nghiệm 02 mẫu nước thành phẩm trên mạng lưới cấp nước của công ty Cổ phần Viwaco, bao gồm:
 - 01 mẫu ngay sau đồng hồ cấp cho số nhà A13 ngõ 80/48/101 Hoàng Đạo Thành, phường Khương Đình.
 - 01 mẫu ngay sau đồng hồ cấp cho số nhà 70 Vườn Cam, phường Từ Liêm.
- Ngày có đủ kết quả xét nghiệm:** 25/8/2025.
- Kết quả xét nghiệm**
 - Thông số xét nghiệm: 09 thông số (Màu sắc, Mùi, Độ đục, pH, chỉ số Pecmanganat, Amoni, Clor dư tự do, Coliforms, Escherichia coli) thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT.
 - Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 2/2 mẫu.
- Kiến nghị**

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Công ty Cổ phần Viwaco thực hiện các nội dung sau:

 - Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt hiện hành.
 - Thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch đủ thông số, số mẫu, tần suất; thực hiện chế độ công khai thông tin, báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt./.

Nơi nhận:

- GĐ TT KSBT TPHN (để b/c);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.^{Hiệu}

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Anh